ZAKRES OPRACOWANIA

Legenda:

- instalacja tlenu
- instalacja próżni
- instalacja sprężonego powietrza pow.-0,5MPa

Projektowane z rur stalowych bezszwowych typ SF-CU (R290) wg PN-EN 13348

OVA — oznaczenie punktów poboru gazów medycznych O- tlenu, V-próżni, A-sprężonego powietrza

P1 — istniejący pion instalacji gazów medycznych

K — panel medyczny odpowiedniko 1 stanowiskowy, wyposażony w punkty poboru O, V, A instalowany w salach łóżkowych

SA – 30 — sygnalizator stanu gazów medycznych

SZK – 30 — strefowy zespół kontrolny-skrzynka zaworowo-informacyjna, wyposażona w zawory odcinające, manometry do optycznej kontroli ciśnienia oraz czujniki ciśnienia

P. P. "INKOVEST STUDIO" Ltd" sp. z o.o. – 330 WYDZIŁÓW UL. PUCKOWSKO 34 91-374 tel. 213-96-00 e-mail:architekt.studio@inkovest.pl

OBIEKT INWESTYCJI:	Przebudowy Oddziału Neurologii i Udarowości Chorych w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Al. Rzeckiego 21
ADRES INWESTYCJI:	20-049 Łódź, Al. Rzeckiego 21
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Al. Rzeckiego 21
BRANŻA:	SANITARNA
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Żakowiecki upr.nr 45/LO
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek Bigo upr.nr 474/LO
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIĘTRO - INSTALACJA GAZ MED.
DATA:	10.2021
SKALA:	1:50
NUMER RYSUNKU:	7

ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK PRAC PROJEKTOWYCH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI MOŻLIWE TYLKO PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK PRAC PROJEKTOWYCH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI MOŻLIWE TYLKO PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK PRAC PROJEKTOWYCH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI MOŻLIWE TYLKO PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. – NO- 659677